

Tegn.	Navn.
b1	Hovedbryter for styrestrøm
b2-b3	Trykknapper for start/stopp
c1	Kontaktor m/motorvern
q1	Motorvernbryter
q1	Hjelperele SBIK ST 00/44
e1-2-4	Sikringer
h1-2	Signallamper
m1	Ventilmotor, TA type EKR-3-P
m2	Spjellmotor, TA " EKR-3-S-P
t1	Frosttermostat m/sperre
t2	Kanalføler, TA type EGT
u1	Regulatorsentral, TA type 206-L
u2	Servoforsterker PSF 2-2
r1	Fjernreostat FR P

NB! Svakstrømsledere må ikke legges sammen med 220v-ledere.
Anlegget må ikke spenningsprøves etter at de elektroniske regulatorer og følere er tilkoplet.

Stk.	Nr.	Benevning	Type-Dimensjon-Tegning nr.	Materiale	Vekt kg.

Dato	Avdeling	Tegnet	Kontrollert	Godkjent	Bestilling nr.	Desimalreg. nr.	Hovedtegning nr.
12/3-70	E	TT			EK-3105		

Alfsen og Gunderson A/S

A/S Tromsø Skibsverft

B.nr. 36 Koplingsskjema for automatikk.

Denne tegning tilhører Alfsen og Gunderson A/S og skal på forlangende tilbakeleveres. Kopiering, forevisning til konkurrenter eller annen benyttelse i strid med våre interesser er forbudt. Misbruk medfører ansvar i henhold til norsk lov av 7.7—1922.

Skala	Tegning nr.
—	2-124